


Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа п.Пятницкое Волоконовского района
Белгородской области»


Согласовано:

Председатель профсоюзной организации
МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое»

 /Н.Остапенко /
Протокол № 1 от «20» 01 2020г.

Утверждаю:

Директор МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое»

 /С. Губин/
Приказ № 10 от «20» 01 2020г.



ИНСТРУКЦИЯ №1

о мерах пожарной безопасности в здании и на прилегающей территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско- юношеской спортивной школы п. Пятницкое Волоконовского района Белгородской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.04.2020 N 569 и является обязательной для исполнения всеми работниками МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое». Работники учреждения допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы - внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным директорам учреждения.

1.2. Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и регистрируются в журнале учета противопожарного инструктажа.

1.3. Директор спортивной школы организует проведение с работниками занятий (бесед) по изучению требований пожарной безопасности.

1.4. Ответственность за противопожарное состояние помещений возлагается на соответствующих материально ответственных лиц. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на лицо, ответственное за пожарную безопасность. Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на сторожей.

1.5. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность.

1.6. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Руководитель учреждения обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в учреждении.

2. Содержание территории, зданий, помещений, эвакуационных путей

2.1. Территорию МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» содержится в чистоте. Опавшие листья и сухую траву регулярно убирают и вывозят.

2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданию школы содержатся в исправном состоянии, а зимой – очищаются от снега и льда.

2.3. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых очагов на территории спортивной школы не допускается.

2.4. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания свободны. Здание обеспечено светящимися указателями "Выход", табличками пути следования при эвакуации, планами эвакуации, размещенными в доступных для обозрения местах, табличками с телефонами вызова экстренных служб.

2.5. В спортивных залах размещены только необходимые для обеспечения рабочего процесса предметы и приспособления, инвентарь, тренажеры.

2.6. По окончании работы работники учреждения тщательно осматривают помещения, устраняют выявленные недостатки.

2.7. Курение в здании школы и на прилегающей территории категорически запрещено.

2.8. В здании МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое» запрещается:

- производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил.

- использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации горючие материалы

- устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, а также лестничных клеток, коридоров.

- забивать двери эвакуационных выходов, загромождать эвакуационные пути и выходы мебелью, оборудованием и пр.

- применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы.

- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. п. устройства для приготовления пищи (за исключением специально оборудованных помещений).

- устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации.

- проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей.

- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами.

- применять для освещения свечи, керосиновые лампы.

- производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию.

- производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с применением открытого огня.

- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

2.9. Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, вывешены стандартные знаки (таблички) безопасности.

2.10. Противопожарные системы помещения содержатся в исправном рабочем состоянии.

2.11. Двери чердачных помещений в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, закрыты на замок. На дверях указанных помещений информация о месте хранения ключей.

3. Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции должны быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.

3.2. При эксплуатации систем вентиляции запрещается:

- отключать огнезадерживающие устройства;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции.

4.Требования к электроустановкам

- 4.1.Электрические сети и электрооборудование, используемое в спортивной школе а также правила их эксплуатации отвечают требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
- 4.2.Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.
- 4.3.Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли.
- 4.4.При эксплуатации электроустановок запрещается:
 - использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
 - оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
 - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами;
 - применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода.
- 4.5.Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.
- 4.6.На случай отключения электроэнергии на посту дежурного храниться электрический фонарь.

5.Требования к эксплуатации установок пожарной автоматики

- 5.1.Установки пожарной автоматики эксплуатируются в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.
- 5.2.В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация обеспечивает пожарную безопасность учреждения и ставит в известность об этом пожарную охрану.
- 5.3.При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:
 - загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам.

6.Требования к первичным средствам пожаротушения

- 6.1.Здание школы оснащено оборудованием пожаротушения и пожарными кранами. Директор учреждения обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку и (или) замену огнетушителей.
- 6.2.Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 6.3.Ручные огнетушители размещаются:
 - путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя;
 - путем установки в специальные тумбы или пожарные стенды.

6.4. Все огнетушители пронумерованы белой краской. На каждый огнетушитель есть эксплуатационный паспорт. Техническое обслуживание огнетушителей производится один раз в квартал внешним осмотром с отметкой в эксплуатационном паспорте. Один раз в год производится проверка качества огнетушащего вещества с отметкой в эксплуатационном паспорте. Ответственность за учёт и содержание огнетушителей возлагается на директора учреждения.

6.5. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место устанавливаются огнетушители из резервного фонда.

6.6. Запускающие или запорно-пусковое устройство огнетушителя опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.

6.7. Сети противопожарного водопровода находятся в исправном состоянии и обеспечены требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности осуществляется не реже двух раз в год (весной и осенью) специализированной организацией.

6.8. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав присоединен к крану и стволу. Производится перекатка рукавов на новую скатку.

6.9. Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав. Ежегодно проводятся испытания на водотдачу и перекатка рукавов.

7. Требования к проведению массовых мероприятий

7.1. Перед началом массовых мероприятий тщательно проветривается все помещения, проверяются эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, исправное состояние связи пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки необходимо устранить до начала мероприятия.

7.2. На время проведения массовых мероприятий организовано дежурство работников спортивной школы.

7.3. Количество присутствующих в помещении взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв. м на одного человека.

7.4. В помещениях, используемых для проведения массовых мероприятий, запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

7.5. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

7.6. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков.

8. Порядок осмотра и закрытия здания и помещений по окончании работы

8.1. В помещениях спортивной школы соблюдаются установленный порядок осмотра и закрытия помещений.

8.2. Работник, ответственный за противопожарную безопасность помещения, после окончания рабочего дня обязан:

- осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;

-обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного освещения;

- проверить закрытие окон и форточек;

-неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние.

8.3.Дежурный вахтер, сторож по окончании учебных занятий должен осуществить обход здания учреждения, проверить работу электропотребителей, состояние помещений, провести осмотр входных дверей и эвакуационных выходов.

8.4.При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации дежурные обязаны поставить в известность ответственного за пожарную безопасность, обеспечить отсутствие работников в аварийном помещении.

8.5.При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков - выявить причину и принять меры к ее устранению.

8.6.Ответственные за пожарную безопасность контролируют порядок и приведения помещений в пожаровзрывобезопасное состояние после окончания работы.

9.Расположение мест для курения, применение открытого огня, проезда транспорта и проведение огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных

9.1.Курение табака на территории, в зданиях, помещениях и МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое» **запрещено.**

9.2. При проведении огневых работ необходимо:

- перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

- обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами, ведром с водой);

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна;

-осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;

-прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

9.3. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.

По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально отведенные помещения (места).

9.4.Проезд транспорта на территорию МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое», осуществляется, через ворота расположены в 40 метрах от центрального входа в здания и ворота расположенные в 20 метрах от запасного входа в здание школы и котельной.

10. Порядок действий в случае возникновения пожара

10.1. В случае возникновения пожара действия работников МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое» и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь направлены на обеспечение безопасности людей, их эвакуацию и спасение.

10.2. Каждый работник обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышения температуры и т. п.), **обязан:**

-немедленно сообщить об этом по телефону «01» (с мобильного «112»);

-задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

-при необходимости отключить энергоснабжение здания;
 -в случае целесообразности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;

-по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

10.3. Все работники учреждения должны быть ознакомлены с планом действий руководства и персонала в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности.

10.4. Директор спортивной школы в случае возникновения пожара **обязан:**

-продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность о случившемся вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;

-при необходимости отключить энергоснабжение здания, прекратить все работы в здании за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

10.4.1. удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;

-обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

-организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, о конструктивных особенностях здания, действовать по его указанию в зависимости от обстановки.

№ п/п	Мероприятия	Ответственный за исполнение, Ф.И.О.	Дата, подпись об ознакомлении
1.	Ответственность за противопожарное состояние здания, помещений, территории, эвакуационных путей возлагается на директора.	директор	
1.1.	Кабинет директора	директор	
1.2.	Кабинет заместителя директора	завуч	
1.3.	Тренерская комната	тренер	
1.4.	Снарядная	уборщица	
1.5.	Буфет	уборщица	
1.6.	Тренажерный зал	тренер	
1.7.	Шахматный зал	тренер	
1.8.	Медицинская комната	медсестра	
1.9.	Игровой зал	тренер	
2	Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на сторожей.	сторожа.	
3	Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест	вахтер	

	общего пользования возлагается на вахтеров.		
4	Ответственность за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта возлагается на директора.	директор	
5	Ответственность за включение автоматической системы противопожарной защиты (системы оповещения людей о пожаре) возлагается на заместителя директора.	завуч	
6	Ответственность за перекрывание газовых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежным с ним помещениях отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания возлагается на начальника котельной.	начальник котельной	
7	Ответственность за организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств возлагается на заместителя директора.	завуч	
8	Ответственность за соблюдение требований безопасности работниками принимающими участие в тушении пожара возлагается на директора.	директор	
9	Осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны возлагается на директора.	директор	
10	Организация одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей.	завуч	
11	Встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.	завуч	
12	По прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов и сообщение других сведений, необходимых для успешной	директор	

	ликвидации пожара.		
13	Организация сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.	директор	

10.5.Руководитель МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое», а также лица в установленном порядке назначенные ответственным за обеспечение пожарной безопасности, за нарушение требований пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

С инструкцией ознакомлен и
один экземпляр получил на руки:

(подпись)

Ф.И.О.